

Certificato n.
Certificate no.
2592-CPR-CA.022

Prima emissione
First issue
18.10.2018

Emissione corrente
Current issue
18.10.2018

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE
*ENVIRONMENTAL CERTIFICATION OF HEAT GENERATORS
POWERED BY SOLID COMBUSTIBLE BIOMASS***

In conformità al Decreto n. 186 del 7 novembre 2017
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
questa certificazione si applica al prodotto:

*In compliance with the Decree no. 186 issued on 7 november 2017
of the Ministry of the Environment and of the Protection of Territory and Sea,
this certification applies to the product:*

Aspiro Monomatic 34 CT R

Caldia alimentata a pellet

Pellet fired boiler

immesso sul mercato con il nome o con il marchio:
placed on the market under the name or the trade mark of:

AR.CA S.r.l.

Via Primo Maggio, 16

46030 San Giorgio (MN) – ITALIA

Questo certificato attesta la classe di qualità del generatore di calore,
in relazione alle prestazioni emissive misurate secondo gli standard di prova
applicabili (Allegato 2 del Decreto n. 186/2017) ed in conformità ai correlati
parametri di classificazione (Allegato 1 del Decreto n. 186/2017):

*This certificate attests the quality class of the heat generator,
in relation to the emission performance measured according to the applicable test
standards (Annex 2 of Decree No. 186/2017) and in accordance with the related
classification parameters (Annex 1 of Decree No. 186/2017):*



(3 stelle / 3 stars)

Il Direttore Tecnico
Ing. Cecilia Puppo



Per maggiori dettagli sulla presente certificazione vedi pagina seguente.
For more details about this certification see the next page

Questa certificazione si applica al prodotto:
This certification applies to the product:

PRODOTTO / PRODUCT	
Modello / Model	Aspiro Monomatic 34 CT R
Tipo di apparecchio / Type of appliance	Caldaia a pellet / Pellet boiler
Combustibile / Fuel	Pellet
Potenza nominale / Nominal output	30,53 kW
Norma di prova / Test standard	UNI EN 303-5:2012
NOTE / REMARKS:	

PRESTAZIONI EMISSIVE / EMISSION PERFORMANCE				
PP	COT	NO _x	CO	η
19,5 mg/Nm ³	0,9 mg/Nm ³	94,0 mg/Nm ³	4,0 mg/Nm ³	90,2 %
NOTE / REMARKS: Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O ₂ residuo pari al 13%. All the values refer to the dry gas under normal conditions (273 K and 1013 mbar) with a volumetric concentration of residual O ₂ equal to 13%.				

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto della presente certificazione sono contenuti nel rapporto di prova n. / The results of the tests performed on the appliance covered by this certification are contained in the test report no.

2017 - 0007

emesso da / issued by: LEAP (LAB 1255)